

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

МП

М.Н. Назарова

08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09818-25.В от 08.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.10.2025 12:40

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09818-25.В от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Идл образца (пробы): 56-00-04/09818-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и номеры, pH-150MI	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:20

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100cm ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100cm ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина. Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/09818-25.В от 08.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

МП

М.Н. Назарова

08.10.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09818-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64
Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.10.2025 12:40

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрации муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09818-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09818-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150MI	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1-80 СПУ	37032
4	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
5	Термометры технические стеклянные, ТТ ЖП исп. 4	9
6	Баня водяная многоступенчатая, УТ-4302	110181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:10

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 07.10.2025 10:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2.6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° C

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:20

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5.00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Копия протокола испытаний № 56-00-04/09818-25 от 08.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г. Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назарова
МП 08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09816-25.В от 08.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.10.2025 12:20

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09816-25.В от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09816-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и пономеры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1 '80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл. Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:20

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/09816-25.В от 08.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

МП

М.Н. Назарова

08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09816-25 от 08.10.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. **Юридический адрес:** 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.10.2025 12:20

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09816-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09816-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
2	Термометры технические стеклянные, ТТ ЖП исп. 4	9
3	Баня водяная многоместная, УТ-4302	110181
4	pH-метры и ионометры, pH-150МН	3642
5	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СТУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:10.

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 07.10.2025 10:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° C

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:20

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОУ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/мл	7,00	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник *lv*

Конец протокола испытаний № 56-00-04/09816-25 от 08.10.2025

Протокол испытаний № 56-00-04/09816-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304


Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назарова
08.10.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09815-25.В от 08.10.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. **Юридический адрес:** 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, П. ШАМАССОВКА

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.10.2025 13:00

Ф.И.О., должность: Ка Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль. Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09815-25.В от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09815-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п.п.	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл. Бугуруслан г, Чапаевская ул. дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:20

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:59

№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/09815-25.В от 08.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210E90

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач

МП

М.Н. Назарова

08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09815-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, П. ШАМАССОВКА

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.10.2025 13:00

Ф.И.О., должность: Ка Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09815-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09815-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретка без установленного времени ожидания. Тип 1	20-013606
2	Спектрофотометры. UNICO 2100	KR 13011210069
3	Весы лабораторные электронные. НГ. НГР	081852051
4	Термометры технические стеклянные. ТТ ЖП исп. 4	9
5	pH-метры и ионометры. pH-150MI	6143
6	Баня водяная многоместная. УТ-4302	110181
7	Анализатор жидкости. Флюорат-02-2М	3994
8	pH-метры и ионометры. pH-150MI	3642
9	Термостат суховоздушный. ТВ-80-1	125
10	Термостат электрический суховоздушный. ТС -1 80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г. Комсомольская ул. 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:10

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость	°Ж	6,8±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
6	Сухой остаток	мг/дм ³	598±60	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Протокол испытаний № 56-00-04/09815-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 2 из 3

					** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0.0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г)
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0.005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
11	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0.025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 06.10.2025 15:20 дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9.00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник 

Конец протокола испытаний № 56-00-04/09815-25 от 08.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


М.Н. Назарова
МП 08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09814-25.В от 08.10.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.10.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09814-25.В от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09814-1.2-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
2	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:20

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100cm ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	KOE/100cm ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/09814-25.В от 08.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном,
Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском,
Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул. дом 48, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304


Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101,
тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул,
дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Главный врач


МП М.Н. Назарова
08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/09814-25 от 08.10.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН
1055602037633)

2. **Юридический адрес:** 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64
Фактический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.10.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна глава Администрация муниципального образования
Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №146/25-к от 18 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №2575 от 6 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 56-00-04/09814-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/09814-1.2-25

10. НД на методы исследования, подготовку пробо: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности:

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости:

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности:

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды:

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом:

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года):

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02":

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретка без установленного времени ожидания. Тип 1	20-013606
2	Спектрофотометры. UNICO 2100	KR 13011210069
3	Весы лабораторные электронные. НТ. НТР	081852051
4	Термометры технические стеклянные. ТГ ЖП исп. 4	9
5	pH-метры и ионометры. pH-150МИ	6143
6	Баня водяная многоместная. УТ-4302	110181
7	Анализатор жидкости. Флюорат-02-2М	3994
8	pH-метры и ионометры. pH-150МИ	3642
9	Термостат суховоздушный. ТВ-80-1	125
10	Термостат электрический суховоздушный. ТС -1/80 СПУ	37032

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630. РОССИЯ. Оренбургская обл. Бугуруслан г, Комсомольская ул. 101

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 06.10.2025 15:10

дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость	°Ж	6,9±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
6	Сухой остаток	мг/дм ³	584±58	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм ³	0,73±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Протокол испытаний № 56-00-04/09814-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 2 из 3

					** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0.0005	Не более 0.1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г)
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0.005	Не более 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
11	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0.025	Не более 0.5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл. Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 06.10.2025 15:20 дата начала испытаний 06.10.2025 15:30, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5.00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В. Воронина, Техник 

Конец протокола испытаний № 56-00-04/09814-25 от 08.10.2025