ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог

МП _____ **Ю.В. Селиванова**
28.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/11925-26 от 28.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)тел: +7 3535120532, email: stmukss@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 64
Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СТАРОМУКМЕНЕВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2026 09:10

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна Глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №287/26-к от 10 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.21903.Д

отбора №2363 от 24 сентября 2026 г.
зцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора ых образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени авки в ИЛ (ИЛЦ).

I, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

д образца (пробы): 56-00-04/11925-1.2-26

НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; Т Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; К 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер
Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:40
дата начала испытаний 24.09.2026 11:46, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:51

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:50
дата начала испытаний 24.09.2025 12:00, дата окончания испытаний 26.09.2026 11:35

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
E. coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	4,00	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

ственный за оформление протокола:
. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/11925-26 от 28.09.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 7, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог

МП

Ю.В. Селиванова
28.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/11926-26 от 28.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)тел: +7 3535120532, email: stmukss@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 64

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П ШАМАССОВКА

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2026 09:15

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна Глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №287/26-к от 10 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.21904.Д

отбора №2363 от 24 сентября 2026 г.
азцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора ых образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет тственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени авки в ИЛ (ИЛЦ).

Ь, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

д образца (пробы): 56-00-04/11926-1.2-26

НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; Т Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; К 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер
Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:40
дата начала испытаний 24.09.2026 11:48, дата окончания испытаний 24.09.2026 15:54

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Определяемые показатели	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2.6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:50
дата начала испытаний 24.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 26.09.2026 14:36

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
E. coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6.00	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

ственный за оформление протокола:
, Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/11926-26 от 28.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог

МП _____ **Ю.В. Селиванова**
28.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/11927-26 от 28.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)тел: +7 3535120532, email: stmuksa@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 64
Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СТАРОМУКМЕНЕВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна Глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №287/26-к от 10 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.21902.Д

отбора №2363 от 24 сентября 2026 г.
азцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора ых образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет тственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени авки в ИЛ (ИЛЦ).

I, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

з образца (пробы): 56-00-04/11927-1.2-26

ЦД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания го остатка;
Т 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
Т 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
Т Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
К 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
[Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений родного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом;
[Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический из вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, ных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
[Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений анганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом ание 2012 года);
[Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений овой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод ориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";
[Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации олов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости юорат-02"

Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер
Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	6143
Бюретка без установленного времени ожидания, Тип 1	20-013606
Весы лабораторные электронные, HT, HTR	081852051
Анализатор жидкости, Флюорат-02-2М	3994
Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:40
дата начала испытаний 24.09.2026 11:43, дата окончания испытаний 25.09.2026 15:48

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Определяемые показатели	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
Жесткость	°Ж	6,8±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм^3)	ГОСТ 31954-2012 метод А
Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6	Сухой остаток	мг/дм³	661±66	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм³	0,74±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г)
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
11	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:50
дата начала испытаний 24.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 26.09.2026 16:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	7,00	Не более 50 (КОЕ/см³)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/11927-26 от 28.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог

_____ **Ю.В. Селиванова**
МП 28.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/11928-26 от 28.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004970 ОГРН 1055602037633)тел: +7 3535120532, email: stmukss@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461726, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 64
Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СТАРОМУКМЕНЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 64

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П ШАМАССОВКА

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2026 09:30

Ф.И.О., должность: Каюмова Роза Абугалеевна Глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №287/26-к от 10 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.21905.Д

отбора №2363 от 24 сентября 2026 г.
азцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора ых образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет тственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени авки в ИЛ (ИЛЦ).

, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и ования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

а образца (пробы): 56-00-04/11928-1.2-26

НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания го остатка;
Т 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
Т 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
Т Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
К 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений родного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом;
Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический из вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, ных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений анганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом ание 2012 года);
Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений совой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод ориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";
Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации олов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости юорат-02"

Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер
Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	6143
Бюретка без установленного времени ожидания, Тип 1	20-013606
Весы лабораторные электронные, HT, HTR	081852051
Анализатор жидкости, Флюорат-02-2М	3994
Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:40
дата начала испытаний 24.09.2026 11:50, дата окончания испытаний 25.09.2026 15:53

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Определяемые показатели	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,4±0.2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
Жесткость	°Ж	6,8±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм^3)	ГОСТ 31954-2012 метод А
Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2.6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм

6	Сухой остаток	мг/дм³	628±63	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм³	0,74±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г)
10	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
11	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 24.09.2026 11:50
дата начала испытаний 24.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 26.09.2026 14:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	9.00	Не более 50 (КОЕ/см³)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/11928-26 от 28.09.2026

Протокол испытаний № 56-00-04/11928-26 от 28.09.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)